

Министерство социального развития Мурманской области

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)

ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"

Сводная информация по результатам проверок контрольных органов, проведенных в 2017 году

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2018		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"	ОНД г. Апатиты и г. Кировска	№ 92/1/37	23.10.2014	Пожарная безопасность	Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, менее 1,35 м. класс здания Ф1.1.	4 кв. 2015	3 076 132	В 2014 году выполнена рабочая и сметная документация на устройство наружных эвакуационных выходов по адресу Сосновая,23а. В 2015 году заключен договор с ООО "Апатитстрой", выполнены работы по устройству 4, 5 эваку. выходов.	акт выполненных работ	№ 1 от 20.07.2015	680 000	-	-	-
		11	15.02.2016	Пожарная безопасность, исполнение предписания № 92/1/37 от 23.10.2014г.	Ширина маршей внутренних и наружных открытых лестниц в здании класса Ф1.1. (стационарное отделение для престарелых и инвалидов) менее 1,35м	февраль 2017г.		В 2016 году заключен договор с ООО "Ремстройкомерц", выполнены работы по устройству 1,2,3 эваку. выходов	акт выполненных работ	№ 15 от 31.10.2016	1 456 100			
								В 2017 году заключен договор с ИП "Петров П.И.", выполнены работы по устройству 6,7 эваку. выходов	акт выполненных работ	№ 30-06/17 от 30.06.2017	940 032			
ТОУ Роспотребнадзора по Мурманской области в городе Апатиты, Кировск и Ковдорском районе	104/16	16.03.2016	Требования Сан Пин	По адресу: ул. Сосновая д.23а 2. на момент проверки имеются дефекты отделки помещений: в душевой приемно-карантинного отделения (трещины на стенах, шели в месте установки душевого поддона, унитаза), в прачечной (отслоение покраски на потолке, стенах, сколы кафеля на полу), в процедурном кабинете (отслоение покраски на стенах), в комнате хранения уборочного инвентаря (дефекты отделки стен), в гардеробной для персонала (отслоение покраски на стенах)	16.03.2017 изменен на 12.01.2018	444 660	В 2016 году частично выполнен ремонт прачечной.	акт выполненных работ	б/н от 22.12.2016	99 660	-	-	-	
							В 2017 году заключены договора на ремонтные работы. Все выполнено в полном объеме.	акт выполненных работ	№ 7 от 24.07.2017	145 000				
							акт выполненных работ	№ 9 от 07.09.2017	200 000					
			4. в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями в групповой на полу частично сколота плитка; отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации: группа для детей дошкольного и младшего школьного возраста: в жилых комнатах (спальнях), в помещении для отдыха и игр (гостиная) на стенах имеется отслоение обоев, местами	16.03.2017 изменен на 12.01.2018	1 447 970	В 2016 году частично выполнен ремонт групп	акт выполненных работ	№ 54, 58 от 14.12.2016, б/н от 22.12.2016	625 935	-	-	-		

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2018									
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
					отсутствуют, в раздевальной (прихожей) отделка стен выполнена бумажными обоям, на потолке отслаивается покраска; группа для детей школьного возраста: в раздевальной (прихожей) отделка стен выполнена бумажными обоям, в туалетной на стене отслоение масляной покраски, в жилой комнате (спальной) нарушено покрытие пола (частично порван линолеум)			В 2017 году заключены договора и ведутся ремонтные работы.	акт выполненных работ	№ 1 от 06.10.2017	822 035										
	ТОУ Роспотребнадзора по Мурманской области в городе Апатиты, Кировск и Ковдорском районе	01/30-17	19.05.2017г	Контроль исполнения предписания № 01/25-16 от 16.03.2016	Провести ремонтные работы пола в помещении для стирки грязного белья прачечной	12.01.2018г.	145 000	В 2017 году заключены договора и ведутся ремонтные работы. Все выполнено в полном объеме.	акт выполненных работ	№ 7 от 24.07.2017	145 000	-	-	-							
	ОНД г. Апатиты и г. Кировска	12	01.02.2017	Контроль исполнения Предписания № 7/1/1 от 09.03.2016	Нарушений не выявлено	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	ОНД г. Апатиты и г. Кировска	23	15.03.2017	Контроль исполнения Предписания № 11/1/1 от 15.02.2016	Ширина маршей внутренних и наружных открытых лестниц(лестницы ведущие из помещений 1-ого и 2-ого этажей, 4 и 5 эвакуационный выходы) в здании класса Ф1.1. (стационарное отделение для престарелых и инвалидов) менее 1,35м	март 2018г.	689 528	Для изменения ширины маршей внутренних лестниц (лестницы ведущие из помещений 1-ого и 2-ого этажей) в здании класса Ф1.1. (стационарное отделение для престарелых и инвалидов) не менее 1,35м	акт выполненных работ	№ 1 от 06.10.2017	689 528	-	-	-							
							1 500 000	Для изменения ширины внутренних лестниц необходима разработка ПСД. Проводится определение стоимости данного вида работ.					Для устранения предписания необходима ПСД. Учреждением в Министерство социального развития МО подана заявка о потребности в средствах на разработку ПСД на 2018 год.								
													Для разработки ПСД необходимы целевые средства. Учреждением в Министерство социального развития МО подана заявка о потребности на 2018 год.	1 500 000	1 кв.2018						

Учрежде ние	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2018		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							1 138 362	Для изменения ширины маршей наружных открытых лестниц (4 и 5 эвакуационных выходов) в здании класса Ф1.1. (стационарное отделение для престарелых и инвалидов) не менее 1,25м.	акт выполненных работ	№ 79 от 30.11.2017	1 138 262	-	-	-
	Прокуратура г. Апатиты (решение Апатитского городского суда)	№ 2-626/2017	24.05.2017	Требования СанПиН РФ	Отделка стен обеденного зала (столовой) нестойка к санитарной обработке и дезинфекции	01.10.2018г.	465 484	В 2017 году по результатам запроса котировок на выполнение работ заключен договор. В настоящее время договор расторгнут в связи с тем, что подрядчик не приступил к работам. Учреждением заключен договор с единственным	акт выполненных работ	№ 000108 от 03.11.2017	465 484	-	-	-
	Государственная инспекция труда в Мурманской области	№ 8-ПП/2017-1/62/122/55/2	08.08.2017	Соблюдение трудового законодательства	Выявлены нарушения трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права	08.09.2017	-	Выявленные нарушения устранены в полном объеме в установленный срок	-	-	-	-	-	-

Итого 8 907 136

7 407 036

1 500 000

Руководитель

Марченко Светлана Владимировна
(Ф.И.О.)

(подпись)